



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций теплopotребляющих установок

Мы, ниже подписавшиеся, сотрудник ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс», главный инженер Астахов Д.Н. представитель ООО «ПромСтройБетон» (теплоснабжающая организация) слесарь-сантехник Воробьев В.В. главный энергетик Шацкий А.А с одной стороны и представитель абонента Дубина В.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций теплopotребляющих установок по адресу:

Московская область, город Бронницы, переулок Первомайский д.47 корп.2

Промывка производилась гидропневматическим способом, давление 0,6 Мпа (6 кгс/кв.см²)

Заключение: система промыта до чистой воды.

Члены комиссии: Астахов Д.Н.
Шацкий А.А.
Воробьев В.В.
Дубина В.Н.

подпись

подпись

подпись

подпись

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок



Мы, ниже подписавшиеся, сотрудник ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс», главный инженер Астахов Д.Н. представитель ООО «ПромСтройБетон» (теплоснабжающая организация) слесарь-сантехник Воробьев В.В. главный энергетик Шацкий А.А с одной стороны и представитель абонента Могутова Е.В. с другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок по адресу:

Московская область, город Бронницы, ул. Соловьиная роща д.1

Промывка производилась гидропневматическим способом, давление 0,6 Мпа (6 кгс/кв.см²)

Заключение: система промыта до чистой воды.

Члены комиссии: Астахов Д.Н.
Шацкий А.А.
Воробьев В.В.
Могутова Е.В.

	
подпись	ФИО
	
подпись	ФИО
	
подпись	ФИО
	
подпись	ФИО

от «09» августа 2017 года



[Handwritten signature]
«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок

Мы, ниже подписавшиеся, сотрудник ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс», главный инженер Астахов Д.Н. представитель ООО «ПромСтройБетон» (теплоснабжающая организация) слесарь-сантехник Воробьев В.В. главный энергетик Шацкий А.А с одной стороны и представитель абонента Флоринский А.Т. с другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок по адресу:

Московская область, город Бронницы, ул. Соловьиная роща д.3

Промывка производилась гидропневматическим способом, давление 0,6 Мпа (6 кгс/кв.см²)

Заключение: система промыта до чистой воды.

Члены комиссии:	Астахов Д.Н.	<i>[Signature]</i> подпись	<i>Астахов Д.Н.</i> ФИО
	Шацкий А.А.	<i>[Signature]</i> подпись	<i>Шацкий А.А.</i> ФИО
	Воробьев В.В.	<i>[Signature]</i> подпись	<i>Воробьев В.В.</i> ФИО
	Флоринский А.Т.	<i>[Signature]</i> подпись	<i>Флоринский А.Т.</i> ФИО

от «11» августа 2017 года



Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ

проведения промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок

Мы, ниже подписавшиеся, сотрудник ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс», главный инженер Астахов Д.Н. представитель ООО «ПромСтройБетон» (теплоснабжающая организация) слесарь-сантехник Воробьев В.В. главный энергетик Шацкий А.А с одной стороны и представитель абонента Новикова О.В. с другой стороны составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена промывка оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок по адресу:

Московская область, город Бронницы, переулок Первомайский д.47 корп.1

Промывка производилась гидropневматическим способом, давление 0,6 Мпа (6 кгс/кв.см²)

Заключение: система промыта до чистой воды.

Члены комиссии: Астахов Д.Н.
Шацкий А.А.
Воробьев В.В.
Новикова О.В.

подпись

подпись

подпись

подпись

Астахов Д.Н.

ФИО
Шацкий А.А.

ФИО
Воробьев

ФИО
Новикова О.В.

ФИО



АКТ

осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н., Клименко М.В., Курданин И.Ю. с одной стороны и уполномоченного дома Дубина В.Н. с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период жилого дома по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы, переулок Первомайский д.47 стр. 2.

и составили настоящий акт в том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

- а) крыша выполнен осмотр, замечаний нет.
- б) чердачное помещение отсутствует.
- в) водосточные трубы, ливневая канализация выполнен осмотр, выполнена частичная регулировка водосточной системы
- г) фасад здания выполнен осмотр, произведен ремонт декоративного фасадного камня 4 м².
- д) оконные переплеты, двери выполнен осмотр, заменен доводчик, выполнена регулировка петель пластиковых оконных пакетов силами работников оконного цеха ООО «ПромСтройБетон».
- е) отмостка выполнен осмотр, замечаний нет, перед входами в подъезд уложена антигололедная не скользящая плитка.
- ж) подвальные помещения выполнен осмотр замечаний нет.
- з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) выполнен осмотр, замечаний нет.
- и) ЦТП, ИТП выполнен осмотр, замечаний нет.

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь) выполнен осмотр, песчано-солевой раствор заготовлен, замечаний нет.

Выводы: подготовка дома №47 стр. 2 по переулку Первомайский, к отопительному периоду 2017/2018 выполнена.

Члены комиссии:

Генеральный директор
«УК «Порядок и Прогресс» Курданин И.Ю.

Главный инженер
«УК «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.

Клименко М.В.

Дубина В.Н.

подпись

ФИО

подпись

ФИО

подпись

ФИО

подпись

ФИО



АКТ

осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н., Клименко М.В., Курданин И.Ю. с одной стороны и уполномоченного дома Новикова О.В. с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период жилого дома по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы, переулок Первомайский д.47 стр. 1.

и составили настоящий акт в том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

а) крыша выполнен осмотр, замечаний нет.

б) чердачное помещение отсутствует.

в) водосточные трубы, ливневая канализация выполнен осмотр, выполнена частичная регулировка водосточной системы

г) фасад здания выполнен осмотр, произведен ремонт декоративного фасадного камня 7 м².

д) оконные переплеты, двери выполнен осмотр, заменен доводчик, выполнена регулировка петель пластиковых оконных пакетов силами работников оконного цеха ООО «ПромСтройБетон».

е) отмостка выполнен осмотр, замечаний нет, перед входами в подъезд уложена антигололедная не скользящая плитка.

ж) подвальные помещения выполнен осмотр замечаний нет.

з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) выполнен осмотр, замечаний нет.

и) ЦТП, ИТП выполнен осмотр, замечаний нет.

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь) выполнен осмотр, песчано-солевой раствор заготовлен, замечаний нет.

Выводы: подготовка дома №47 стр.1 по переулку Первомайский, к отопительному периоду 2017/2018 выполнена.

Члены комиссии:

Генеральный директор
«УК «Порядок и Прогресс» Курданин И.Ю.

Главный инженер
«УК «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.

Клименко М.В.

Новикова О.В.

подпись

подпись

подпись

подпись

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО



«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ

осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н., Клименко М.В., Курданин И.Ю. с одной стороны и уполномоченного дома Хныкин В.В. с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период жилого дома по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы, ул. Соловьиная роща д.5

и составили настоящий акт в том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

- а) крыша выполнен осмотр, замечаний нет, укреплены дверцы для выхода на крышу.
- б) чердачное помещение выполнен осмотр, замечаний нет.
- в) водосточные трубы, ливневая канализация выполнен осмотр, выполнена частичная регулировка водосточной системы
- г) фасад здания выполнен осмотр.
- д) оконные переплеты, двери выполнен осмотр, произведена замена 2 доводчиков для плотного закрытия дверного проема, стеклопакеты целы, выполнена регулировка петель пластиковых оконных пакетов силами работников оконного цеха ООО «ПромСтройБетон».
- е) отмостка выполнен осмотр, замечаний нет.
- ж) подвальные помещения выполнен осмотр замечаний нет.
- з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) выполнен осмотр, замечаний нет.
- и) ЦТП, ИТП выполнен осмотр, замечаний нет.

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь) выполнен осмотр, песчано-солевой раствор заготовлен, замечаний нет.


Выводы: подготовка дома №5 по улице Соловьиная роща, к отопительному периоду 2017/2018 выполнена.

Члены комиссии:

Генеральный директор
«УК «Порядок и Прогресс» Курданин И.Ю.



подпись



ФИО

Главный инженер
«УК «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.



подпись



ФИО

Клименко М.В.



подпись



ФИО

Хныкин В.В.

подпись

ФИО


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н., Клименко М.В., Курданин И.Ю. с одной стороны и уполномоченного дома Флоринский А.Т. с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период жилого дома по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы, ул. Соловьиная роща д.3

и составили настоящий акт в том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

- а) крыша выполнен осмотр, замечаний нет, укреплены дверцы для выхода на крышу.
- б) чердачное помещение выполнен осмотр, замечаний нет.
- в) водосточные трубы, ливневая канализация выполнен осмотр, выполнена частичная регулировка водосточной системы
- г) фасад здания выполнен осмотр.
- д) оконные переплеты, двери выполнен осмотр, произведена замена 3 доводчиков для плотного закрытия дверного проема, стеклопакеты целы, выполнена регулировка петель пластиковых оконных пакетов силами работников оконного цеха ООО «ПромСтройБетон».
- е) отмостка выполнен осмотр, замечаний нет.
- ж) подвальные помещения выполнен осмотр замечаний нет.
- з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) выполнен осмотр, замечаний нет.
- и) ЦТП, ИТП выполнен осмотр, замечаний нет.


2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь) выполнен осмотр, песчано-солевой раствор заготовлен, замечаний нет.

Выводы: подготовка дома №1 по улице Соловьиная роща, к отопительному периоду 2017/2018 выполнена.

Члены комиссии:


Генеральный директор
«УК «Порядок и Прогресс» Курданин И.Ю.


подпись


ФИО

Главный инженер
«УК «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

Клименко М.В.


подпись


ФИО

Флоринский А.Т.

подпись

ФИО



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП)

Мы, ниже подписавшиеся, представитель ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н., Клименко М.В., Курданин И.Ю. с одной стороны и уполномоченного дома Могутова Е.В. с другой стороны произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период жилого дома по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы, ул. Соловьиная роща д.1

и составили настоящий акт в том, что:

1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование:

- а) крыша выполнен осмотр, замечаний нет, укреплены дверцы для выхода на крышу.
- б) чердачное помещение выполнен осмотр, замечаний нет.
- в) водосточные трубы, ливневая канализация выполнен осмотр, выполнена частичная регулировка водосточной системы
- г) фасад здания выполнен осмотр, произведен ремонт покраска цоколя 2 м².
- д) оконные переплеты, двери выполнен осмотр, произведена замена 4 доводчиков для плотного закрытия дверного проема, стеклопакеты целы, выполнена регулировка петель пластиковых оконных пакетов силами работников оконного цеха ООО «ПромСтройБетон».
- е) отмостка выполнен осмотр, замечаний нет.
- ж) подвальные помещения выполнен осмотр замечаний нет.
- з) электрохозяйство (проводка, электрические щиты) выполнен осмотр, замечаний нет.
- и) ЦТП, ИТП выполнен осмотр, замечаний нет.

2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь) выполнен осмотр, песчано-солевой раствор заготовлен, замечаний нет.

Выводы: подготовка дома №1 по улице Соловьиная роща, к отопительному периоду 2017/2018 выполнена.







Члены комиссии:

Генеральный директор
«УК «Порядок и Прогресс» Курданин И.Ю.

Главный инженер
«УК «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.

Клименко М.В.

Могутова Е.В.

 подпись	 ФИО
 подпись	 ФИО
 подпись	 ФИО
 подпись	 ФИО

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 гг.

г. Бронницы

«__» _____ 2017г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 23.03.2017 №143 (с изм. от 02.05.2017 №217) «О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. на территории городского округа Бронницы, утвержденной постановлением Администрации города от 18.08.2017 №445 провела проверку готовности к отопительному периоду в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации
города Бронницы

А.П. Никитин

Члены комиссии:

Начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы

А.Н. Коваленко

И.о. начальника отдела безопасности,
ГО и ЧС Администрации Бронницы

С.С. Мякотин

с “__” _____ 20__ г. по “__” _____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс»
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Московская область, г.о. Бронницы, Соловьина роща д.1
2. Московская область, г.о. Бронницы, Соловьина роща д.3
3. Московская область, г.о. Бронницы, Соловьина роща д.5
4. Московская область, г.о. Бронницы, переулок Первомайский д.47 стр.1
5. Московская область, г.о. Бронницы, переулок Первомайский д.47 стр.2

Проверка исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» раздел III. В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия Установила готовность к работе в отопительном периоде:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Исполнение	Срок устранения (при наличии нарушений)
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Нарушений не выявлено.	

3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	Инструкция представлена.	
4	Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения.	План перечень выполнения основных работ по техническому ремонту сетей на 2017 год. Акт от 25 августа 2017 года, выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 гг.	
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	АКТ осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП) От 22 августа 2017 года.	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции теплового узла, пункта от 21 августа 2017 года.	
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	АКТ работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 21 августа 2017 года. Паспорта с отметками, поверками приложены.	
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения.	АКТ проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 11 августа 2017 года.	
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Теплопотребляющие установки отсутствуют, не предусмотрены проектом.	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	АКТ проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией от 11 августа 2017 года.	
12	Плотность оборудования тепловых пунктов.	АКТ гидравлических испытаний абонентского оборудования от 06 июня 2017 года.	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	АКТ установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора от 15 августа 2017 года.	
14	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Справка от ООО «ПромСтройБетон» об отсутствии задолженности по оплате за энергоресурсы от 25 августа 2017 года.	
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для	Договор с ИТК-сервис г. Раменское диагностика и обслуживание теплопотребляющих установок.	

	осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.		
16	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	АКТ гидравлических испытаний абонентского оборудования системы отопления объектов МКД от 06 июня 2017 года.	
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.	Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий от 25 августа 2017 года.	

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
 ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» готово к отопительному периоду.

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации
 города Бронницы _____

А.П. Никитин

Члены комиссии:

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы _____

А.Н. Коваленко

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации города Бронницы _____

С.С. Мякотин

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20__ г. _____

ФИО

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 гг.

г. Бронницы

«__» _____ 2017г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 23.03.2017 №143 (с изм. от 02.05.2017 №217) «О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. на территории городского округа Бронницы, утвержденной постановлением Администрации города от 18.08.2017 №445 провела проверку готовности к отопительному периоду в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации
города Бронницы

А.П. Никитин

Члены комиссии:

Начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации
города Бронницы

А.Н. Коваленко

И.о. начальника отдела безопасности,
ГО и ЧС Администрации Бронницы

С.С. Мякотин

с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду
ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. Московская область, г.о. Бронницы, Соловьина роща д.1
2. Московская область, г.о. Бронницы, Соловьина роща д.3
3. Московская область, г.о. Бронницы, Соловьина роща д.5
4. Московская область, г.о. Бронницы, переулок Первомайский д.47 стр.1
5. Московская область, г.о. Бронницы, переулок Первомайский д.47 стр.2

Проверка исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» раздел III. В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила готовность к работе в отопительном периоде:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Исполнение	Срок устранения (при наличии нарушений)
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Нарушений не выявлено.	

2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	Выполнение обеспечено. Акт проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок предоставлен от 08 августа 2017 года.	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	Инструкция представлена.	
4	Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения.	План перечень выполнения основных работ по техническому ремонту сетей на 2017 год. Акт от 25 августа 2017 года, выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях 2017-2018 гг.	
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	АКТ осмотра здания (утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП) От 22 августа 2017 года.	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	Акт технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции теплового узла, пункта от 21 августа 2017 года.	
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	АКТ работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов от 21 августа 2017 года. Паспорта с отметками, поверками приложены.	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	АКТ проверки работоспособности защиты системы теплопотребления от 11 августа 2017 года.	
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Теплопотребляющие установки отсутствуют, не предусмотрены проектом.	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	АКТ проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией от 11 августа 2017 года.	
12	Плотность оборудования тепловых пунктов.	АКТ гидравлических испытаний абонентского оборудования от 06 июня 2017 года.	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	АКТ установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора от 15 августа 2017 года.	
14	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Справка от ООО «ПромСтройБетон» об отсутствии задолженности по оплате за энергоресурсы от 25 августа 2017 года.	
15	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для	Договор с ИТК-сервис г. Раменское диагностика и обслуживание теплопотребляющих установок.	

	осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок.		
16	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	АКТ гидравлических испытаний абонентского оборудования системы отопления объектов МКД от 06 июня 2017 года.	
17	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.	Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий от 25 августа 2017 года.	

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
 ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» готово к отопительному периоду.

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Администрации
 города Бронницы _____

А.П. Никитин

Члены комиссии:

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы _____

А.Н. Коваленко

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации города Бронницы _____

С.С. Мякотин

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20__ г. _____

ФИО

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

от «25» августа 2017 года



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения

Мы, ниже подписавшиеся, представитель управляющей организации ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с одной стороны и представитель ресурсоснабжающей, сетевой организации ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А, с другой стороны составили настоящий акт о том, что по адресу:
Московская область, г.о. Бронницы ул.Соловьина роща д.1.

Выполнены следующие ремонтные работы:

1. Промывка системы водоотведения 18 п.м. до колодца.
2. Поверка манометров отопления, ГВС, ХВС 12 шт.

Заменены трубопроводы (диаметр, протяженность) не требуется, не проводилось.

арматура (вентили, задвижки) новые, не проводилось

тепловая изоляция полностью присутствует на всей протяженности сетей.

Члены комиссии:


Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А,


подпись


ФИО

от «25» августа 2017 года



(Утверждаю)
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения

Мы, ниже подписавшиеся, представитель управляющей организации ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с одной стороны и представитель ресурсоснабжающей, сетевой организации ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А, с другой стороны составили настоящий акт о том, что по адресу:
Московская область, г.о. Бронницы ул.Соловьина роща д.3.

Выполнены следующие ремонтные работы:

1. Ремонт тепловой изоляции 9 п.м.
2. Поверка манометров отопления, ГВС, ХВС 12 шт.

Заменены трубопроводы (диаметр, протяженность) не требуется, не проводилось.

арматура (вентили, задвижки) новые, не проводилось

тепловая изоляция полностью присутствует на всей протяженности сетей.

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО


Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А,


подпись


ФИО

от «25» августа 2017 года




«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения

Мы, ниже подписавшиеся, представитель управляющей организации ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с одной стороны и представитель ресурсоснабжающей, сетевой организации ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А, с другой стороны составили настоящий акт о том, что по адресу:
Московская область, г.о. Бронницы ул.Соловьиная роща д.5.

Выполнены следующие ремонтные работы:

1. Промывка системы водоотведения 12 п.м.
2. Поверка манометров отопления, ГВС, ХВС 12 шт.
3. Восстановление, ремонт тепловой изоляции 3 п.м.

Заменены трубопроводы (диаметр, протяженность) не требуется, не проводилось.

арматура (вентили, задвижки) новые, не проводилось

тепловая изоляция полностью присутствует на всей протяженности сетей.

Члены комиссии:


Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО


Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А,


подпись


ФИО

от « 25 » августа 2017 года




«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения

Мы, ниже подписавшиеся, представитель управляющей организации ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с одной стороны и представитель ресурсоснабжающей, сетевой организации ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А, с другой стороны составили настоящий акт о том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы переулок Первомайского д.47 стр.1

Выполнены следующие ремонтные работы:

1. Восстановление, ремонт тепловой изоляции 6 п.м.

Заменены трубопроводы (диаметр, протяженность) не требуется, не проводилось.

арматура (вентили, задвижки) новые, не проводилось

тепловая изоляция полностью присутствует на всей протяженности сетей.

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А,


подпись


ФИО

от « 25 » августа 2017 года


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения

Мы, ниже подписавшиеся, представитель управляющей организации ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с одной стороны и представитель ресурсоснабжающей, сетевой организации ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А, с другой стороны составили настоящий акт о том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы переулок Первомайского д.47 стр.2

Выполнены следующие ремонтные работы:

1. Локальная промывка системы водоотведения 19 п.м.

Заменены трубопроводы (диаметр, протяженность) не требуется, не проводилось.

арматура (вентили, задвижки) новые, не проводилось

тепловая изоляция полностью присутствует на всей протяженности сетей.

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А,


подпись


ФИО

от «21» августа 2017 года



«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
теплового узла, пункта

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации ООО «ПромСтройБетон» Главный энергетик Шацкий А.А. с одной стороны и представитель абонента Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы ул. Соловьиная роща д.1
Трубопроводы находятся в рабочем хорошем состоянии

арматура (вентили, задвижки) находятся в рабочем хорошем состоянии

тепловая изоляция выполнена на всей протяженности тепловой сети

Члены комиссии:

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А.

подпись


ФИО

Главный инженер
ООО «Управляющая компания
«Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.

подпись

ФИО

от «21» августа 2017 года


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.



АКТ
технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
теплового узла, пункта

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации ООО «ПромСтройБетон» Главный энергетик Шацкий А.А. с одной стороны и представитель абонента Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы ул. Соловьиная роща д.3
Трубопроводы находятся в рабочем хорошем состоянии

арматура (вентили, задвижки) находятся в рабочем хорошем состоянии

тепловая изоляция выполнена на всей протяженности тепловой сети

Члены комиссии:

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А.


подпись


ФИО

Главный инженер
ООО «Управляющая компания
«Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

от « 21 » августа 2017 года


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.



АКТ
технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
теплового узла, пункта

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации ООО «ПромСтройБетон» Главный энергетик Шацкий А.А. с одной стороны и представитель абонента Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы ул. Соловьина роща д.5
Трубопроводы находятся в рабочем хорошем состоянии

арматура (вентили, задвижки) находятся в рабочем хорошем состоянии

тепловая изоляция выполнена на всей протяженности тепловой сети

Члены комиссии:

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А.


подпись


ФИО

Главный инженер
ООО «Управляющая компания
«Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

от «21» августа 2017 года


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.



АКТ
технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
теплового узла, пункта

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации ООО «ПромСтройБетон» Главный энергетик Шацкий А.А. с одной стороны и представитель абонента Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы переулок Первомайский д.47 стр.1
Трубопроводы находятся в рабочем хорошем состоянии


арматура (вентили, задвижки) находятся в рабочем хорошем состоянии

тепловая изоляция выполнена на всей протяженности тепловой сети

Члены комиссии:

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А.


подпись


ФИО

Главный инженер
ООО «Управляющая компания
«Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

от «21» августа 2017 года


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курдаев И.Ю.



АКТ
технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции
теплового узла, пункта

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации ООО «ПромСтройБетон» Главный энергетик Шацкий А.А. с одной стороны и представитель абонента Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы переулок Первомайский д.47 стр.2

Трубопроводы находятся в рабочем хорошем состоянии

арматура (вентили, задвижки) находятся в рабочем хорошем состоянии

тепловая изоляция выполнена на всей протяженности тепловой сети

Члены комиссии:

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А.


подпись


ФИО

Главный инженер
ООО «Управляющая компания
«Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

от «21» августа 2017 года


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ
работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации ООО «ПромСтройБетон» Главный энергетик Шацкий А.А. с одной стороны и представитель абонента Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы ул. Соловьиная роща д.1


установлены приборы учета (дата установки, поверки, марка) 08.08.2013, 08.07.2013, теплосчетчик «КСТ-22 КОМПАКТ-ВР РМД» номер 80-06003557

Автоматический регулятор (марка, дата поверки) отсутствует

Члены комиссии:

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А.


подпись


ФИО

Главный инженер
ООО «Управляющая компания
«Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО

от « 21 » августа 2017 года


«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Порядок и Прогресс»
Курданин И.Ю.

АКТ

работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов

Мы, ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей, ресурсоснабжающей организации ООО «ПромСтройБетон» Главный энергетик Шацкий А.А. с одной стороны и представитель абонента Главный инженер ООО «Управляющая компания «Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н. с другой стороны составили настоящий акт в том, что по адресу:

Московская область, г.о. Бронницы ул. Соловьиная роща д.3

установлены приборы учета (дата установки, поверки, марка) 25.12.2013, 21.07.2017, теплосчетчик «КСТ-22 КОМПАКТ-ВР РМД» номер 80-0600142

Автоматический регулятор (марка, дата поверки) отсутствует

Члены комиссии:

Главный энергетик
ООО «ПромСтройБетон» Шацкий А.А.


подпись


ФИО

Главный инженер
ООО «Управляющая компания
«Порядок и Прогресс» Астахов Д.Н.


подпись


ФИО